



# FAQ Feuerwehrmehrzweckbeutel nach DIN 14922

---

## **Können Feuerwehrmehrzweckkleinenbeutel nach alter Norm (DIN 14921) noch verwendet werden?**

Feuerwehrmehrzweckbeutel aus rtx® 950 Gewebe sind nach DIN 14922 zertifiziert und somit für den Innenangriff bzw. die Brandbekämpfung zugelassen. Sie erfüllen umfangreiche Sicherheitsanforderungen und sind in diversen Varianten erhältlich.

Die ältere DIN 14921 des Jahrzehntelang verwendeten „Feuerwehrkleinenbeutels“ wurde überarbeitet und umbenannt in „Mehrzweckkleinenbeutel“. Diese Beutel dürfen NICHT mehr im Innenangriff verwendet werden.

### **Bei zukünftigen Beschaffungen gilt daher:**

Für den **Innenangriff** und zum **Mitführen** einer Feuerwehrleine und/oder Zusatzausrüstung muss der **Feuerwehrmehrzweckbeutel** nach DIN 14922 beschafft werden.

Für den **Transport** einer Mehrzweckleine (Arbeitsleine) ist der **Mehrzweckkleinenbeutel** nach DIN 14921 ausreichend. Allerdings NICHT im Innenangriff.

Leider führen die sehr ähnlichen Begrifflichkeiten und Normangaben zu einiger Verwirrung.